


**Käskkiri***16. aprill 2007 nr 16*

## Elektripaigaldiste vastutavate isikute määramine

1. Elektrihoituseaduse ja majandusministri 28.06.2002 määruse nr 34 nõuete täitmiseks määrab AS Eesti Raudtee elektripaigaldiste eest vastutavad isikud alljärgnevalt:
  - 1.1 infrastruktuuriteenistus
    - 1.1.1 elektrivõrkude elektrivõrgu jaoskonna käidukorraldajaks – jaoskonna käidujuht Leigar Lepp (A-klassi pädevustunnistus, 19.04.2001 nr 511), asetäitjaks elektriseadmete ja vealajaamade jaoskonna käidujuht Sergei Aleksejev (A-klassi pädevustunnistus, 04.06.1998 nr 512);
    - 1.1.2 elektrivõrkude kontaktvõrgu jaoskonna käidukorraldajaks – jaoskonna käidujuht Valeri Filin (A-klassi pädevustunnistus, 13.06.2002 nr 2828), asetäitjaks elektriseadmete ja vealajaamade jaoskonna käidujuht Sergei Aleksejev (A-klassi pädevustunnistus, 04.06.1998 nr 512);
    - 1.1.3 elektrivõrkude elektriseadmete ja vealajaamade jaoskonna käidukorraldajaks – jaoskonna käidujuht Sergei Aleksejev (A-klassi pädevustunnistus, 04.06.1998 nr 512), asetäitjaks elektriseadmete ja vealajaamade jaoskonna meister Juri Sobolev (A-klassi pädevustunnistus, 12.06.2003 nr 3028);
    - 1.1.4 elektrivõrkude jaoskondade käidukorraldajad volitavad oma haldusala piirkondade meistritele ja elektrivõrkude energiadispetšeritele elektripaigaldise hoolduskavas ette nähtud käidu- ja töötoimingute teostamise;
    - 1.1.5 ehitiste ameti haldamisel olevate elektripaigaldiste käidujuhatajaks – ehitiste ameti elektrisüsteemide peaspetsialist Veljo Vikk (A-klassi pädevustunnistus, 02.12.2004 nr 3374);
    - 1.1.6 ehitiste ameti haldamisel olevate elektripaigaldiste käidu- ja töötoimingute organiseerimine ja teostamine toimub vastavalt ehitiste ameti sisemisele töökorraldusele;
    - 1.1.7 side- ja turvanguameti haldamisel olevate elektripaigaldiste eest vastutavateks isikuteks:
      - signalisatsiooni Põhja halduspiirkonna juht Viktor Navross – Põhja halduspiirkond;
      - signalisatsiooni Lõuna halduspiirkonna juht Sergei Gurba – Lõuna halduspiirkond;
    - 1.1.8 varustusjaoskonna haldamisel olevate elektripaigaldiste eest vastutavaks isikuks – tootmisjuht Viktor Paskannõi;
  - 1.2 veeremiteenistus
    - 1.2.1 Muuga depoo elektripaigaldiste eest vastutavaks isikuks vanemmeister Roman Žilinski;
    - 1.2.2 vagunimajanduse elektripaigaldiste eest vastutavaks isikuks vagunimajanduse peaspetsialist Viktor Tkatchov;



- 1.2.3 Tapa depoode halduses olevate elektripaigaldiste käidukorraldajaks energeetik Gunnar Trofimov (B-klassi pädevustunnistus, 29.06.2000 nr 2208), asetäitjaks elektrik Valentin Rakoviš.
2. Teistel struktuuriüksustel, kes ei halda tegevelektripaigaldist ja puudub elektripaigaldise käidukorraldaja, on elektripaigaldises elektri- ja muude tööde tegemine keelatud. Elektritööd tuleb tellida elektritööde luba omavalt struktuuriüksuselt või vastavat luba omavalt firmalt. Ehitustööd võivad toimuda elektripaigaldistes, nende juures või lähedal paigaldise käidukorraldaja poolt määratud jälgija järelevalvel.
  3. Iseenda ja alluvate elektri- ja ohuteadlike isikute teadmiste kontrolli tähtaegse läbiviimise eest on vastutavad elektripaigaldise käidukorraldajad või käskkirjaga määratud elektripaigaldise eest vastutavad isikud.
  4. Elektritöömasinate kasutajate ja teiste elektriohutusosalast kvalifikatsiooni nõudvate töötajate teadmiste kontroll teostada allüksuste vastavates teadmiste kontrolli komisjonides, kaasates vajadusel vastavat pädevust omava isiku.
  5. Käidukorraldajate elektripaigaldise käidueeskirjade tundmise kontroll toimub infrastruktuuriteenistuse elektrivõrkudes või Elektrikontrollikeskuses.
  6. Elektriala (BA-5) või ohuteadliku (BA-4) isiku staatuse omistamisel väljastatakse vastav tunnistus. Teadmiste kontrolli kohta peab olema sissekanne päevikus kontrollitava ja kontrollijate allkirjadega.
  7. Käidukorraldajad peavad hallatavas elektripaigaldises tagama järgmiste põhinõuete täitmise:
    - elektripaigaldis, mille käidukorraldajana ta tegutseb, peab vastama elektriohutusnõuetele;
    - paigaldises elektritöid teostav isik peab omama õigust vastavate tööde tegemiseks;
    - peab korraldama temale alluva elektrik personali väljaõpet, juhendamist ja teadmiste kontrolli ning vajalike juhendite väljatöötamist.
  8. Struktuuriüksuste juhtidel arvestada ressursside planeerimisel käidujuhataja ja käidukorraldajate ettepanekutega, tagamaks elektripaigaldise nõuetekohase käidu.
  9. Tunnistada kehtetuks juhatuse esimehe – tegevdirectori Christopher Aadneseni 31.03.2005 käskkiri nr 4 “Elektripaigaldise vastutavate isikute määramine”.
  10. Kontroll käesoleva käskkirja täitmise ja elektripaigaldise nõuetekohase hoolduse üle panna struktuuriüksuste juhatajatele.

  
Kaido Simmermann  
juhatuse esimees-tegevdirector

